

Městský úřad ve Slaném

stavební úřad

Velvarská 136, 274 01 Slaný, tel: 312 511 111, fax: 312 522 771, e-mail: kusova@meuslany.cz
elektronická podatelna e-mail: podatelna@meuslany.cz, ISDS: h3jb7t5

Spis.zn.: 7641/2011/SÚ/Ku
Č.j.: 31633/2011/SÚ
Vyřizuje: Kusová
Tel.: 312 511 144

Slaný dne 30.8.2011

ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Výroková část:

Městský úřad Slaný, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 20.7.2011 podal

ČEZ Distribuce a.s., Václav Čermák, IČ 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 4,
kterou zastupuje ES PROJEKT, s.r.o., Jaroslav Kovařík, jednatel, IČ 60281766, Školní č.p. 2641, 440 01 Louny 1

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

a podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu:

Slaný - O.Scheinpflugové - kNN V Ráji III
Slaný

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 2205, parc. č. 1374/4, 1388/1, 1388/2, 1388/3, 1388/30, 1388/31, 1430/3, 1433/1, 1433/2, 1434/1, 1434/34, 1987 v katastrálním území Slaný.

Stavba obsahuje:

- Úprava stávající trafostanice KL 4673 - stávající transformátor o výkonu 400 kVA bude demontován a nahrazen novým o výkonu 630 kVA.
- Kabelové rozvody NN - z nového rozvaděče NN ve zdi stávající upravené trafostanice (bod č. 1) bude vyveden nový kabelový vývod, který povede protlakem a v zeleném pásu v ulici Dvořákova a dále směrem k silnici v ulici O. Scheinpflugové, kdy na úrovni domu č. p. 2283 bude přecházet do parcely 1388/31 a 1388/3 a protlakem pod komunikací do zeleného pásu parcely č. 1433/1, ve které bude ukončen v nové rozpojovací skříni SR 622 (bod č. 2). Z této nové rozpojovací skříně bude vyvedena kabelová smyčka a kabelový vývod. Kabelová smyčka bude provedena kabelem AXKY 3x120+70 uložena v zemi v budoucí místní komunikaci - napojení nové zástavby, kde budou připojeny nové pojistkové skříně pro jednotlivé parcely (body č. 3 - 9).
- Kabelový vývod AYKY 3x240+120 povede z rozpojovací skříně (bod č. 2) zemí v zeleném pásu na roh parcely č. 1434/36, dále protlakem pod komunikací v parcele č. 1434/1 do stávající rozpojovací skříně SR 502 (bod č. 10). Z volné pojistkové sady bude vyveden nový kabelový vývod AYKY 3 x